

## 1 VORDERANSICHT

- 1a Versorgungsspannung über KNX-Bus
- 1b **PROG**: Drücken der Taste um in den Programmiermodus zu gelangen (rote LED AN)
- 1c **TEST**: Drücken der Taste für 3 Sekunden um den Ausgabesteuerbereich 1d zu aktivieren (gelbe LED blinkt). Durch erneutes Drücken der **TEST**-Taste wird der Ausgabesteuerbereich 1d deaktiviert (gelbe LED schaltet AUS)
- 1d Ausgabesteuerbereich (für manuelle Steuerung). Einmal aktiviert durch die **TEST**-Taste 1c wird der aktuelle Zustand des Ausgangskontakt verändert (AN -> AUS oder AUS -> AN), indem Sie die entsprechende Taste 1f drücken.
- 1e LED-Status pro Ausgangskontakt: grüne LED AN = Kontakt geschlossen
- 1f Taste pro Ausgangskontakt

## 2 ANSCHLUSS-SCHALTBILD

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bistabile Relais mit ENEC-Zulassung (Maximaler Dauerstrom 16A 250 V AC, Maximaler Einschaltstrom 120 A – max. 5 ms)
- 6 Ausgangskontakte, individuell konfigurierbar als Schließer oder Öffner
- LED-Statusanzeige für jeden Ausgang
- Zeitfunktionen (AN, AUS, Blinken, Treppenhaus-Lichtfunktion)
- Unabhängige Logik- und Analogfunktionen für jeden Ausgang (AND, OR, XOR, Schwellwert)
- Szenen-Management
- Stromaufnahme <15 mA



### HINWEIS

- Das Produkt darf nicht für Sicherheitsfunktionen verwendet werden
- Umgebungsbedingungen gemäß EN 50491-2: Für Wettergeschützte Einsatzbereiche, Temperaturbereich -25...+55°C
- Überprüfen Sie die korrekte Adresse des Gerätes und der Einstellparameter über die ETS Software
- EN 60950-1 / EN 50491

### ANMERKUNG

- Nach Anschluss an einen KNX-Bus wird eine Anlaufzeit von 18 Sekunden benötigt. Während dieser Zeit wird ausreichend Energie zum Betrieb des Relais angesammelt und es wird kein Befehl ausgeführt.

19.6K.9.030.4300	
<b>IN</b>	BUS KNX 30 V DC SELV (21...32 V DC)
	16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	(M) (230 V AC) 0.5 kW
	(L) (230 V AC) 2000 W
	(R) (230 V AC) 750 W
	CFL-LED (230 V AC) 400 W
	(-5 ... +45)°C
	IP20



19.6K

